

Poniec, dnia 21.06..2013 r.

ZPI 271.09.2013

Odpowiadając na zapytania, dotyczącego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Budowa trasy turystycznej Poniec- Janiszewo" dot:

Pyt. 1 Prosimy o wyjaśnienie jaki krawężnik należy zastosować W po. 32 kosztorysu podano krawężnik o wym. 12x25, natomiast specyfikacja d.08.01.01 dotyczy krawężnika o wym. 15x 30 x 100 ?

Ad. 1 Do wyceny należy przyjąć poz. z kosztorysu.

Pyt. 2 Prosimy o wyjaśnienie jaki ściek należy zastosować W poz. 48 podano ściek prefabrykowany muldowy o wym. 60x15 grub. 15 cm. Natomiast w specyfikacji d.08.05.01 odnosi się do ścieku o wym. 50x50x5?

Ad.2 Do wyceny należy przyjąć poz. z kosztorysu

Pyt. 3 Dotyczy D.05.03.05 Przetawione w ST wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010, Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i autostrad z 19.11.2010.

Ad 3 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010r.

BURMISTRZ
Jacek Widyński