

I-ETAP - WYKOP  
wzdłuż ściany zewnętrznej

G.P.Z.W.  $-2.65=86.90\text{mnpm}$

Z.W.U.  $-3.25=86.30\text{mnpm}$

DESKOWANIE  
WYKOPU

II ETAP - WYKOP - WARIANT 2  
dla odcinka  $l \approx 1.50\text{m}$   
- odcinek podchwytywany

MUR ISTNIEJĄCY

BETON B25  
- WODOSZCZELNY

BETON B15

minimalna warstwa podłoża poniżej fundamentów  
z Pd musi być w stanie wilgotności "wilgotnej" ("nie mokrej")

I-ETAP  
Ceownik 140-SR.M20 ściągnięty z nakrętką  
z wypełnieniem zaprawą montażową  
ekspansywną

I-ETAP - WYKOP  
od strony wewnętrznej ściany

II ETAP - WYKOP - WARIANT 2  
dla odcinka  $l \approx 1.50\text{m}$   
- odcinek podchwytywany

zabezpieczenie podkopu

pod fundament-szalunek okresowy

$-2.35=87.20\text{mnpm}$   
poziom posadzki istniejącej

$-2.85=86.70\text{mnpm}$   
poziom istniejących fundamentów

DESKOWANIE  
WYKOPU

$-3.25=86.30\text{mnpm}$   
poziom pogłębienia fundamentów

$-3.75=85.80\text{mnpm}$   
poziom podbetonu

40cm-minimalne obniżenia  
zwierciadła wody poniżej poziomu  
projektowanych fundamentów

"STUDIO M"  ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80		Poniec, ul. Kosciuszki 7 Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 Przebudowa zespołu budynków pozpitalnych na przedszkole	B	PW
		POGŁĘBIENIE FUNDAMENTÓW ściany wewnętrznej roboty przygotowawcze	1:20	11.12
Autor: Upr. GT-10/76/P II  Konstrukcja: Upr. nr 2377/60		arch. Andrzej Maciej Maleszka  mgr inż. Jolanta Lewandowska		K34