



BUD. 8
istn. kotłownia
gazowa 340 kW

do istn. kanału
ciepłego

pomieszczenie do oddysku po wybraniu ziemi



UKŁAD PRZESTRZENNY DZIAŁKI SKALA 1:1000

ZESTAWIENIE POMIĘRZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEN

NR	NAZWA POMIĘRZCZENIA	POWIĘ
0/1	HALL WIEŚCICA	17,3
0/2	ZABIELECZE	13,9
0/3	KORYTARZ	3,9
0/4	KORYTARZ	3,8
0/5	KORYTARZ	7,0
0/6	KORYTARZ + KLATKA SCHODOWA	11,7
0/7	KORYTARZ	6,9
0/8	SALA UŻYTKOWNIKÓW	12,7
0/9	SALA UŻYTKOWNIKÓW	12,6
0/10	SALA UŻYTKOWNIKÓW	16,0
0/11	SALA UŻYTKOWNIKÓW	9,9
0/12	SALA UŻYTKOWNIKÓW	28,3
0/13	SALA UŻYTKOWNIKÓW	34,1
0/14	KORYTARZ ZAPLECZA	14,3
0/15	POMIĘRZENIE ZAPLECZA	13,8
0/16	POMIĘRZENIE ZAPLECZA	25,3
RAZEM		229,3
BUD. 8		
1/1	KOTŁOWNIA	41,3
RAZEM		41,3

Zestawienie zapotrzebowania ciepła:
 PIWNICA - 8 730 W
 PARTER - 36 570 W
 I PIĘTRO - 34 380 W
 II PIĘTRO - 27 850 W
 Bud. Nr.3 i Nr.7 - 107 530 W

— zasilanie
 - - - - - powrót

STUDIO M
 ul. Kotłowej/Jaskwig 48/2
 61-572 KOZANÓW
 tel. (0-61) 852-94-40

Instalacja C.O.

Instalacja C.O.

1:100 02.2013

42