










|   |  |
|---|--|
|  | Oprawa świetłokowa LugiClassic m PLX matowy 2x26W    |
|  | Oprawa downlight LugiStar Horizontal 1 2x18W         |
|  | Oprawa świetłokowa Alenikx Strong 2x26W/76 IP65      |
|  | Oprawa świetłokowa Alenikx Strong 1x26W/76 IP65      |
|  | Oprawa Rondo 2x18W IP65                              |
|    | Oprawa Olimpic 1 2x9W                                |
|    | Oprawa Cube 2x9W w kolorze białym                    |
|    | Oprawa Delight IP54                                  |
|    | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - pkiogum           |
|    | Oprawa oświetlenia awaryjnego - czas podtrzymania 2h |

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41  
układ sterujący TN - S

## LEGENDA:

|   |  |                                  |                              |   |  |                   |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------|
| <p><b>"STUDIO M"</b></p> <p>ul. Królowej Jadwigi 4A/2<br/>61-872 POZNAN<br/>tel. (0-61) 852-94-80</p>  | <p>Pomoc, ul. Koszarska 7<br/>Działalność 11891, 11893, 11895, 11896<br/>Przebudowa zespołu budynków gospodarczych<br/>BUDOWA 2, 8<br/>KONWERSJA 2<br/>-INSTALACJA OŚWIETLENIA</p> | <p><b>E</b></p> <p><b>PW</b></p> | <p>1:100</p> <p>10.20.12</p> | <p>Arch. M. Maliecka<br/>inż. Zenon Prydzia<br/>mgr inż. Leszek Pichla<br/>inż. Radosław Pawlik</p> | <p>Aut.:<br/>Projekt: Upr. nr 69898/Ld<br/>Pracownik:<br/>Sprawdzający: Upr. nr 82098/Ld</p> | <p><b>3/E</b></p> |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|--|-------------------|