

NR POMIESZCZENIA		PODŁOGA	WYSOKOŚĆ
II/1	KLATKA SCHODOWA	T2	16,20 cm
II/2	PRACA I SZATNIA NAUCZYCIELI	T1/G/7	0,00 m
II/3	POM. HIGIENISTKI	T1/G/7	0,00 m
II/4	KORYTARZ	T1/G/7	0,00 m
II/5	POM. INTENDENTA	T1/G/7	0,00 m
II/6	KRZESŁA I ZMYWAKI	T2/G/3	0,00 cm
II/7	SALA ZAJĘĆ	T2/G/7	0,00 m
II/8	SALA ZAJĘĆ	T2/G/7	0,00 cm
II/9	SZAT. PRACOWNICY	T2/G/5	0,00 cm
II/10	SZAT. PRACOWNICY	T2/G/5	0,00 cm
II/11	SZAT. PRACOWNICY	T2/G/5	0,00 cm
II/12	STUD. TECHNIKI		
II/13a	KLATKA SCHODOWA	T2/G/5	16,20 cm
II/13b	KOMUNIKACJA	T2/G/5	0,00 cm
II/14	SOK. KRZYŻOWY SALI	T1/G/5	0,00 cm
II/15	ZESP. SANITARNY SALI	T2/G/5	0,00 cm
II/16	SALA ZAJĘĆ - SI-SIUSIA	T1/G/5	0,00 cm
II/17	WERANDA	T1/G/5	0,00 cm
II/18	ZESP. SANIT. PERSONELU	T1/G/5	0,00 cm
II/19	SALA ZAJĘĆ - SI-SIUSIA	T1/G/3	0,00 cm
II/20	ZESP. SANITARNY SALI	T1/G/2	0,00 cm
	RAZEM		384,67

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 układ sieciowy TN - S

LEGENDA:

	Gniazdo 230V
	Gniazdo 400V
	Podłączenie urządzenia elektrycznego
	Wyłącznik p.poż.

UWAGA:
Drzwi na klatki schodowe klasy EI-30

OZNACZENIA:
- ściana istniejąca
- ściany i elementy istniejące do wyburzenia

" S T U D I O M "
ul. Królowej Jadwigi 48/2
61-872 POZNAŃ
tel. (0-61) 852-94-80

Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/3, 11885, 1188/6
Przebudowa zespołu budynków pospitalnych na przedszkole

BUDYNEK NR 3, 8 KONDYGNACJA II - INSTALACJA GN, WTYKOWYCH Projekt adaptacji.	E	PW
	1:100	10.2012

Autor:
Projektant: Upr. nr 899/86/Lo
Opracowanie:
Sprawdzający: Upr. nr 820/86/Lo

Arch. M. Maleszka
inż. Zenon Pindara
mgr inż. Leszek Pianka
inż. Kazimierz Pawlicki

6/E