

	RZUT PIĘTRA	SKALA 1:400
	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I STROPÓW POMIESZCZEŃ	
OZN.	NAZWA	POWIERZCHNIA
III/1	KLATKA SCHODOWA	1.92 x 14.36 [dzielisi]
III/2	KORYTARZ A	3.69 + 41.76 [dzielisi]
III/3	KORYTARZ B	4.76 [dzielisi]
III/4	ZESP. SANITARNY SALI 7	14.60 [dzielisi]
III/5	SKŁ. I UTYLIZACJA SALI 7	5.40 [dzielisi]
III/6	SKŁ. PORZĄDKOWY SALI 7	5.40 [PCV]
III/7	SKŁ. PORZĄDKOWY	1.80 [PCV]
III/8	KLATKA SCHODOWA	9.96 [dzielisi]
III/9a	KOMUNIKACJA	17.6 [PCV]
III/9	KOMUNIKACJA	3.69 + 3.61 [dzielisi]
III/10	KLATKA SCHODOWA	17.60 [dzielisi]
III/11	ZESP. SANITARNY SALI 7	17.60 [dzielisi]
III/12	SALA ZAJĘĆ III - 3102/3103	57.77 [PCV]
III/13	SALA ZAJĘĆ III - 3102/3103	58.44 [PCV]
III/14	SKŁ. I UTYLIZACJY SALI 8	7.80 [PCV]
III/15	ZESP. SANITARNY KOBIET 8	24.72 [dzielisi]
III/16	SKŁ. PORZĄDKOWY SALI 8	2.52 [PCV]
	RAZEM	338.24 + 20.76 = 359.00

Zastosowano ochronę przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 układ sieciowy TN - S

LEGENDA:

	Oprawa świetlówkowa Lugclassic n/t PLX matowy 2x36W
	Oprawa downlight Lugstar Horizontal 1 2x18W
	Oprawa świetlówkowa Atlantyk Strong 2x36W T8 IP65
	Oprawa świetlówkowa Atlantyk Strong 1x36W T8 IP65
⊗	Oprawa Rondo 2x18W IP65
	Oprawa Olimpic 1 2x9W
	Oprawa Cube 2x9W w kolorze białym
B	Oprawa Delight IP54
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego - piktogram
Aw	Oprawa oświetlenia awaryjnego - czas podtrzymania 2h Aw

" S T U D I O M "
ul. Królowej Jadwigi 48/2
61-872 POZNAŃ
tel. (0-61) 852-94-80

Poniec, ul. Kościuszki 7
Działki nr 1188/1, 1188/3, 11885, 11886
Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole

BUDYNEK NR 3, 8 KONDYGNACJA I8 - INSTALACJA OŚWIETLENIA Projekt adaptacji.		E	PW
	1:100	10.2012	
			4/E

Autor:
Projektant: Upr. nr 898/86/Lo
Opracowanie:
Sprawdzający: Upr. nr 820/86/Lo

Arch. M. Maleszka
inż. Zenon Pindara
mgr inż. Leszek Pianka
inż. Kazimierz Pawlicki