


Zastosowano ochronę  
przeciwporażeniową poprzez szybkie  
samoczynne wyłączenie zasilania  
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41  
układ sieciowy TN - S

” S T U D I O M ” ul. Kołowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80				Poniec, ul. Koszusiński 7 Działki nr 1189/1, 1189/2, 1189/5, 1189/6 Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przeszkole		E	PW
Autor: Projektant: Upr. nr 898996/Lo Opracowanie:		Schemat oświetlenia zewnętrzniego		Arch. M. Małeszka inż. Zenon Pindera mgr inż. Leszek Panka		BRAK	10.2012
							2/E