

DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU

1. **Przeznaczenie obiektu** : Budynek hali widowiskowo-sportowej z zapleczem sanitarnym w Poniecu
2. **Powierzchnie:**
 - Zabudowy: 2251,80 m²
 - Użytkowa przyziemia: 1978,61 m²
 - Użytkowa piętra: 777,93 m²
 - Kubatura: 18280,00 m³
3. **Wysokość** : budynek niski
4. **Liczba kondygnacji**
 - nadziemnych : 2 w części ZL III i 1 części ZL I
 - podziemnych : 0
5. **Warunki usytuowania** :

Projektowany obiekt zlokalizowano od strony północnej istniejącej szkoły podstawowej w Poniecu przy ul. Szkolnej. Główną częścią obiektu jest sala gimnastyczna o wysokości hali w najniższym miejscu wewnątrz budynku 720 cm nad poziom posadzki. Bryła ta została obudowana fragmentami budynku o niższej wysokości. Zaadaptowana też została istniejąca sala gimnastyczna natomiast rozbiórcie ulegają zaplecza tej istniejącej sali.
6. **Kategoria zagrożeń ludzi, maksymalne obciążenie ogniowe strefy pożarowej** : ZL I i ZL III
7. **Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych** : nie występuje.
8. **Klasa odporności pożarowej** : C – dach RE 15 z konstrukcją R-15.
9. **Strefy pożarowe** - budynek wykonany w jednej strefie pożarowej.
10. **Warunki ewakuacji**: obiekt posiada oświetlenie ewakuacyjne, p.poż wyłącznik prądu, obudowaną pożarowo i oddymianą 1 klatkę schodową, przejścia do 40 m – jednokierunkowe do 10 m, dwukierunkowe do 40 m.
11. **Urządzenia przeciwpożarowe**: sieć wewnętrzna wodociągowa z HP 25 na każdej kondygnacji.
12. **Drogi pożarowe** : dojazd w odległości do 15,0 m od budynku z wjazdem i wyjazdem na ulicę Szkolną
13. **Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru** : istniejąca miejska sieć wodociągowa o wydajności ponad 20dm³ /sek z hydrantami w odległości 75 m od obiektu (projekt uzgodniono z zastrzeżeniami – sieć wodociągowa do celów p.poż. musi posiadać wydajność minimum 20 dm³/sek)
14. **Inne ważne dane** –