OBWODY OŚWIETLENIOWE PROWADZIC PODTYNKOWO PRZY UŻYCIU PRZEWODÓW PŁASKICH O Uo=750V I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm. POD SUFITEM HALI OBWODY OŚWIETLENIOWE PROWADZIĆ W KORYTKACH ORAZ PO KONSTRUKCJI HALI W RURKACH. STOSOWAĆ OSPRZĘT PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI. PUSZKI ROZDZIELCZE W SALI DO MONTOWANIA W KORYTACH.

- WENTYLATOR ŁAZIENKOWY ZAŁĄCZANY Z OŚWIETLENIEM
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1H, NP. LOVATO N LVNC 1H LED
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1H- KIERUNKOWA NP. TIGER LED
- OPRAWA ZWIETLÓWKOWA 4x14W, PAYTA PLX NP. RUBIN N T5 4x14W
- OPRAWA PRZEMYSŁOWA 1x400W ZWIESZANA KLOSZ ZE SZKŁA HARTOWANEGO NP. ATENA 1x400W
- OPRAWA TYPU PLAFON 2x24W IP44 NP. AMETYST 2x24W IP44
- OPRAWA ZWIESZANA 2x24W DEKORACYJNA
- OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO IP55
- OPRAWA DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH 2X58W NP. RUBIN SPORT 2x58W
- OPRAWA KLOSZOWA 2x36W IP20 NP. METEOR 2x36W IP20
- OPRAWA KLOSZOWA 2x36W IP65 NP. NEPTUN 2x36W IP65
- OPRAWA PRZEMYSŁOWA 2x36W IP20 Z SIATKĄ OCHRONNĄ NP. RUBIN SPORT 2X36W IP20

- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY IP44
- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY IP20
- WŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY IP44
- WŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY IP20
- WŁĄCZNIKŚWIECZNIKOWY PODTYNKOWY IP44
- WŁĄCZNIKŚWIECZNIKOWY PODTYNKOWY IP20
- WŁĄCZNIK TYPU PRZYCISK IP20

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECIOWY TN-S

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE PRZYZIEMIA

COMPLEX-PROJEKT
I. Wrześniewska & H. Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53

Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA	
Lokalizacja	PONIEC, UL.SZKOLNA, DZ. NR 445	
Inwestor	GMINA PONIEC	Nr rys. 1A
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:100	

Projektant	MGR INŻ. JERZY WOŹNIAK UPR. NR 877/86/Lo	Data 05-2013	Podpis
Asystent	INŻ. MAREK RATAJCZAK	Data 05-2013	Podpis
Sprawdzający		Data 05-2013	Podpis