



BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm KŁADZONANA SZLICHIE LAWY FUNDAMENTOWEJ W TRAKCIE ZBROJE LĄCZYĆ ZE ZBROJENIEM LAWY POPRZEC SPAWANIE CO 6 METRÓW, ODPROWADZAC WĄS Z BEDNARKI Fe 25x4mm NIERDZEWNEJ W MIEJSCACH ZŁOŻENIE Z RYSUNKIEM JAKO PODŁĄCZENIE ODPROWADZAJĄCEGO; WYPROWADZIC WYPUSTY Fe/Zn 25x4mm J.W. DLA PODŁĄCZENIA UZIOMU "GSIU". BEDNARKĘ W FUNDAMENCIE USTAWIĆ NA "SZTORC" NA UCHWYTACH WSPORCZYCH. NIEDOPUSZCZALNE JEST UKŁADANIE BEDNARKI SZERSZA STRONA NA SZLICHIE LAWY. SIATKA POLĄCZEC UZIOMU POZA LAWAMI FUNDAMENTOWYMI UKŁADANA BEDNARKA NA PŁASKO Z POLĄCZENIAMI WYKONANYMI PRZY POMOCY ZŁĄCZ KRZYŻOWYCH LUB EWENTUALNE SPAWA BEDNARKA W LAWIE Z KĄDEJ STRONY OBLANA MINIMUM 5 cm BETONU. WSZELKIE POLĄCZENIA SPAWANE W WYKOPIE CHRONIĆ OD KORROZJI POPRZEC ZASTOSOWANIE WYMAGANYCH ŚRODKÓW OCHRONNYCH.

REZYZJANCJA UZIEMIENIA WYMAGANA R < 10,0 om

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZNIKI

UZIOM FUNDAMENTOWY			
COMPLEX-PROJEKT			
I. Wrześnińska & H. Marcinko			
64-000 KOŚCIAN UL. MARGINKOWSKIEGO 2			
Obiekt HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA			
Lokalizacja PONIEC, UL. SZKOLNA, DZ. NR 4			
Inwestor GMINA PONIEC			
Temat/Skala PROJEKT WYKONAWCZY 1:100			
Projektant	MGR INŻ. JERZY WOŹNIAK	Dr	09
Asystent	INŻ. MAREK RATAJCZAK	Dr	05
Sprawdzający		Dr	09