



INSTALACJE NAGŁOBIENIOWA WYKONAC PRZEWODAMI TYPY 2x2,5mm<sup>2</sup> KAŻDA KOLUMNIA NA OSOBNYM OBWODZIE. KOLUMNY GŁOŚNIKOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED UDZIERZENIAMI MECHANICZNYMI OSŁONAMI STALOWYMI. INSTALACJE UKŁADAC W KORYTACH ORAZ NA KONSTRUKCJI HALLI.

KOLUMNIA GŁOŚNIKOWA OBLONIETA BIAŁKA OD UŚZCZEGÓZEN MECHANICZNYCH

OBWODY PROWADZIC PODTYNKOWO PRZY UŻYCIU PRZEWODÓW PŁASKICH O U<sub>m</sub>750V. STODŹNAC OSPRZĘT PODTYNKOWY IP20 ORAZ UŚZCZELNIKI IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PRZEDNI ROZDZIELNICZ Z 500V/10kV/40kV. OBWODY GŁOŚNIKOWE UKŁADAC PRZEWODAMI O PRZESZKROJU 2,5mm<sup>2</sup>.

INSTALACJE LOGICZNA UKŁADAC PRZEWODAMI TYPY FTT4x0,5mm<sup>2</sup>. PRZEWODY UKŁADAC JAK POZOSTAŁE INSTALACJE DOPROWADZAJĄC JE DO SZAFY RACKI ZABUDOWANE W POMIESZCZENIU RUCIAŁU ELEKTRYCZNEGO NA PARTERZE BUDYNKU.

SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE  
UKŁAD SIECIOWY TN-S

POZOSTAŁE INSTALACJE PIĘTRA			
COMPLEX-PROJEKT			
I. Wrześniewska & H. Marcinkowska			
64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53			
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	PONIEC, UL. SZKOLNA, DZ. NR 445		
Inwestor	GMINA PONIEC		Nr rys. 4
Temat/Skala PROJEKT WYKONAWCZY 1:100			
Projektant	MGR INŻ. JERZY WOŹNIAK UPR. NR 87786/Lo	Data 05-2013	Podpis
Asystent	INŻ. MAREK RATAJCZAK	Data 05-2013	Podpis
Sprawdzający		Data 05-2013	Podpis