"C"- DACH KONSTRUKCJA R15 = RAMA + PŁATWIE

NRO

Kosz z regulowaną wysokością podwieszony do konstrukcji dachu

Kotara

OPRAWY ZWIESZANE NA WYSOKOZCI 6,5m
OPRAWY ZASILIĆ PRZEWODAMI PROWADZONYMI W KORYTKACH,
ODEJSCIE DO OPRAWY SALI POPRZEDZIC PUSZKA A-9, MOCOWANA DO KORYTA.

STEROWANE Z TOS
5x (2x58)W
BARWA 830
OS9B/R1

STEROWANE Z TOS
5x (2x58)W
BARWA 830
OS10B/R1

STEROWANE Z TOS
7x (2x58)W
BARWA 830
OS10A/R1

STEROWANE Z TOS
5x (2x58)W
BARWA 830
OS9A/R1

ROZBIEG

MASZYNOWNIA

ZAAACZANA ZEGAREM Z "RG"
OS18/RG

7x (4x14W)
BARWA 830
150lx
OS5/R1

10x (4x14W)
BARWA 830
150lx
OS8/R1

4x (4x14W)
BARWA 830
500lx
OS7/R1

4x (4x14W)
BARWA 830
300lx
OS7/R1

8x (4x14W)
BARWA 830
300lx
OS8/R1

1x (2x24W)
BARWA 830
200lx
OS8/R1

3x (4x14W)
BARWA 830
300lx
OS8/R1

OS5/R2
2x (2x24W)

OS3/R2
13x (2x36W)

OS2/R2
13x (2x36W)

OS4/R2
4x (1x36W)

OS1/R2
8x (1x36W)

OS6/R1
1,4m
P1

OS5/R2
2x (2x24W)

"R1"

"R2" - DOSTAWA PRODUCENTA

OPRAWY JARZENIOWE W KREGIELNI WYPOSAZAC W DWA UKLADY ZAPLONOWE,
JEDEN DLA SWIETLÓWKI O BARWIE 840 A DRUGI DLA SWIETLÓWKI UV.

OS11/RG
YDYżo 4x2,5mm2

OS12/RG
YDYżo 4x2,5mm2

OS13/RG
YDYżo 4x2,5mm2

OS14/RG
YDYżo 4x2,5mm2

OS15/RG
YDYżo 4x2,5mm2

OS16/RG
YDYżo 4x2,5mm2

400W
L1

400W
L2

400W
L3

OBWODY OŚWIETLENIOWE PROWADZIC PODTYNKOWO PRZY UZYCIU PRZEWODOW PLASKICH O Uw=750V I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm. POD SUFITEM HALI OBWODY OŚWIETLENIOWE PROWADZIC W KORYTKACH ORAZ PO KONSTRUKCJI HALI W RURKACH. STOSOWAC OPRZEZET PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZLACZKAMI. PUSZKI ROZDZIELCZE W SALI DO MONTOWANIA W KORYTACH.

- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1H, NP. LOVATO N LVNC 1H LED
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED 1H- KIERUNKOWA NP. TIGER LED
- OPRAWA ZWIETLIWKOWA 4x14W, PAYTA PLX NP. RUBIN N T5 4x14W
- OPRAWA PRZEMYSAOWA 1x400W ZWIESZANA KLOSZ ZE SZKAA HARTOWANEGO NP. ATENA 1x400W
- OPRAWA TYPU PLAFON 2x24W IP44 NP. AMETYST 2x24W IP44
- OPRAWA ZWIESZANA 2x24W DEKORACYJNA
- OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO IP55
- WŁACZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY IP20
- WŁACZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY IP20
- OPRAWA DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH 2X58W NP. RUBIN SPORT 2x58W

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECIOWY TN-S

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE PIĘTRA

COMPLEX-PROJEKT
I. Wrześniewska & H. Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53

Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	PONIEC, UL.SZKOLNA, DZ. NR 445		
Inwestor	GMINA PONIEC	Nr rys.	2A
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY 1:100		
Projektant	MGR INŻ. JERZY WOŹNIAK UPR. NR 877/86/Lo	Data 05-2013	Podpis
Asystent	INŻ. MAREK RATAJCZAK	Data 05-2013	Podpis
Sprawdzający		Data 05-2013	Podpis