

Poniec, dnia 25.11.2013r.

### Odpowiedzi na zapytania oferentów.

1. Proszę o informację po czyjej stronie będzie konieczność wypłacenia odszkodowania za utracone pożytki na gruntach rolnych.

Ad. 1. zgodnie z SIWZ – pkt. 12.2

2. Proszę o informację kto ponosi koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego nad wykonywanymi pracami.

Ad 2 zgodnie z SIWZ – pkt.12.2

3. Proszę o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej dokumentacji geotechnicznej, na jaką projektant powołuje się w opisie technicznym.

Ad 3 dołączono do materiałów przetargowych.

4. Proszę o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej wzoru umowy.

Ad 4 dołączono do materiałów przetargowych

5. Proszę o informację czy wykonawca będzie musiał dokonywać opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ad 5 Zgodnie z SIWZ pkt.12.2

6. Proszę o zweryfikowanie decyzji wydanej przez Zarząd Powiatu w Gostyniu dotyczącej odtworzenia nawierzchni jezdni dla ruchu KR3. W załączniku jest podany wskaźnik zagęszczenia 1,05 natomiast RMT i GM z 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie mówi o wskaźniku 1,03 dla jezdni obciążonej ruchem KR3 – KR6.

Skąd zatem wskaźnik zagęszczenia 1,05?

Zgodnie z decyzją zarządcy drogi wskaźnik zagęszczenia ma być – 1,05

7. Proszę o zamieszczenie badań geotechnicznych gruntów wykonanych przez firmę Geotechniczno Wiertniczą z Leszna.

Ad 7 dołączono do materiałów

BOHMISTRZ  
Jacek Widłyński