

ROŚ 6220.6.2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą: „ustawą ooś”, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Pana Lecha Przybyłaka, pełnomocnika Gminy Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec z dnia 23.02.2021r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu w sieci wod-kan na osiedlu Berlinek III w Poniecu, realizowanego na działkach o nr ewid. 1190/2, 640/1, 640/6, 640/66, 640/65, 640/44, 640/7, 644/1, 581, 671, 1193/23, 650/2, 541, 1192/1, 650/1, 645, 646, 648, 647, 649, 1190/1, 1192/9 obręb Poniec oraz 868/2, 866/2 obręb Wydawy,

orzekam

- 1) Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
- 2) Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
 1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 2. Plac budowy wyposażać w sorbenty.
 3. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
 4. Odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu.

5. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
6. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób nie powodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,podczas pracy ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem,
- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
8. Na koniec dnia roboczego pozostawione otwarte wykopy zabezpieczyć przed dostaniem się płazów i innych zwierząt.
9. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed ich rozpoczęciem, kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
10. Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.
11. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych w trakcie realizacji inwestycji należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
12. Teren przedsięwzięcia wyposażać w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.
13. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie prowadzonych robót zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów

(sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki), z których ścieku będą wywożone przez wyspecjalizowane firmy na oczyszczalnię ścieków.

14. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń.

15. Zapewnić szczelność powierzchni w szczególności w strefach rozładunku i magazynowania materiałów budowlanych.

16. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.

3.) Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 decyzji jako jej integralną część.

Uzasadnienie

W dniu 26.02.2021r. dostarczono do Burmistrza Ponieca wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu w sieci wod-kan na osiedlu Berlinek III w Poniecu, realizowanego na działkach o nr ewid. 1190/2, 640/1, 640/6, 640/66, 640/65, 640/44, 640/7, 644/1, 581, 671, 1193/23, 650/2, 541, 1192/1, 650/1, 645, 646, 648, 647, 649, 1190/1, 1192/9 obręb Poniec oraz 868/2, 866/2 obręb Wydawy. Wraz z wnioskiem przedłożono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia zwaną dalej k.i.p.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest Burmistrz Ponieca. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do zapisów art. 64 ust. 1 w/w ustawy Burmistrz Ponieca wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w opinii z dnia 23 kwietnia 2021 r.; znak WOO-

II.4220.78.2020.JC.3 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w warunków i wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, opinią sanitarną z dnia 24 marca 2021 r.; znak: ON.NS.9011.2.16.2021 zajął stanowisko, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie w opinii z dnia 22 marca 2021 r.; znak WR.ZZŚ.2.435.76.2021.AS również stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wskazał jakie wymagania należy spełnić.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz jego odwracalność, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. oraz jej uzupełnienia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu. Zgodnie z treścią k.i.p. rurociągi będą układane w wykopach wąsko-przestrzennych o szerokości od 0,8 m do 1,1 m, na głębokości 1,3-3,0 pod powierzchnią terenu. W przypadku pojawienia się wody w wykopie wykonane zostanie odwodnienie bezpośrednie lub z wykorzystaniem igłofiltrów. Długość kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie ok. 1544,0 m, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów ulicznych 1810,0 m, a sieci wodociągowej rozdzielczej 1270,0 m. Rurociągi realizowane będą krótkimi odcinkami o długości 50-100 m, przy czym prace budowlane wykonywane będą jednocześnie na dwóch, trzech odcinkach. Planowane rurociągi będą podlegały próbom szczelności, które zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Próby szczelności będą odbywały się odcinkami po ok. 50 m (od studni do studni) z wtórnym, cyklicznym wykorzystywaniem wody do prób szczelności następnych odcinków realizowanej inwestycji. Woda z prób zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej lub do najbliższego przydrożnego rowu.

Zgodnie z k.i.p. planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działkach o nr ewid. 1190/2, 640/1, 640/6, 640/66, 640/65, 640/44, 640/7, 644/1, 581, 671, 1193/23, 650/2, 541, 1192/1, 650/1, 645, 646, 648, 647, 649, 1190/1, 1192/9 obręb Poniec oraz 868/2, 866/2 obręb Wydawy, gmina Poniec. Trasa kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowana będzie w jezdniach natomiast sieć wodociągowa w chodnikach.

Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Poniec.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Najbliższe tereny ochrony akustycznej, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w bliskim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji. Celem ograniczenia uciążliwości hałasowych na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano

je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Woda pobierana będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Plac budowy zostanie wyposażony w przenośne toalety, obsługiwane przez uprawniony podmiot. Sprzęt mechaniczny wykorzystany do prowadzenia prac będzie sprawny i regularnie kontrolowany przed podjęciem pracy i po jej zakończeniu. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunki, aby plac budowy wyposażać w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych oraz odpady związane z bytowaniem pracowników budowy. Na etapie realizacji inwestycji, powstałe odpady będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w wyznaczonych miejscach. Z uwagi na możliwość powstawania odpadów niebezpiecznych w postaci zużytego sorbentu, nałożono na inwestora obowiązek gromadzenia tego odpadu w szczelnych zbiornikach na utwardzonym podłożu. Taki sposób gromadzenia odpadów pozwoli na ograniczenie jego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Inwestor przewiduje, że część odpadów będzie mogła zostać wykorzystana na miejscu, w szczególności masy ziemne lub gruz budowlany. Po zakończeniu inwestycji odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich gospodarowania.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. h, lit. i, lit. j ustawy ooś nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-

blotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Teren inwestycji sąsiaduje z terenem na którym znajduje się otwór hydrogeologiczny z wyznaczoną bezpośrednią strefą ochrony wód podziemnych. Ponadto przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, na obszarach górskich, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innym przedsięwzięciami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia, nie jest położony na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 położony w odległości ok. 13,5 km od przedsięwzięcia. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe oraz krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki.

Ze względu na to, że przedsięwzięcie wymaga wykonania prac ziemnych, które mogą wpłynąć negatywnie na zwierzęta, nałożono warunek aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. W celu ochrony zwierząt przed uwięzieniem w wykopach nałożono również warunek dotyczący zabezpieczenia tych wykopów na noc.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj oraz ww. rozwiązania, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Przedsięwzięcie nie powinno także spowodować

nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Nie nastąpi również negatywne oddziaływanie na obszary chronione, w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy kpa, wszelkie zawiadomienia zostały podane stronom do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Poniecu. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne skargi lub wnioski.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Ponieca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika
2. a/a


Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie

BURMISTRZ
Janek Widyński

*Stwierdzam, że niniejsza
decyzja jest ostateczna.*

Poniec, dnia *11.06.2021*



BURMISTRZ
Janek Widyński

„Uzbrojenie terenu w sieci wod-kan na osiedlu Berlinek III w Poniecu”

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach o nr ewid. 1190/2, 640/1, 640/6, 640/66, 640/65, 640/44, 640/7, 644/1, 581, 671, 1193/23, 650/2, 541, 1192/1, 650/1, 645, 646, 648, 647, 649, 1190/1, 1192/9 obręb Poniec oraz 868/2, 866/2 obręb Wydawy, gmina Poniec i będzie polegać na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu. Rurociągi będą układane w wykopach wąsko-przestrzennych o szerokości od 0,8 m do 1,1 m, na głębokości 1,3-3,0 pod powierzchnią terenu. W przypadku pojawienia się wody w wykopie wykonane zostanie odwodnienie bezpośrednie lub z wykorzystaniem igłofiltrów. Długość kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie ok. 1544,0 m, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów ulicznych 1810,0 m, a sieci wodociągowej rozdzielczej 1270,0 m. Rurociągi realizowane będą krótkimi odcinkami o długości 50-100 m, przy czym prace budowlane wykonywane będą jednocześnie na dwóch, trzech odcinkach. Planowane rurociągi będą podlegały próbom szczelności, które zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Próby szczelności będą odbywały się odcinkami po ok. 50 m (od studni do studni) z wtórnym, cyklicznym wykorzystywaniem wody do prób szczelności następnych odcinków realizowanej inwestycji. Woda z prób zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej lub do najbliższego przydrożnego rowu.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.


BURMISTRZ
Jacek Wiądryński