



- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KANAŁÓW, KSZTAŁTEK I URZĄDZEŃ ORAZ SPRAWDZIĆ TRASY, RZĘDNE I WYMIARY POZOZSTAŁYCH INSTALACJI.
 - WSZYSTKIE KANAŁY I KSZTAŁTKI DOMIERZYĆ NA BUDOWIE.
 - WSZYSTKIE NASTAWY NAWIEWNIKÓW ORAZ PRZEPUSTNIC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PODCZAS REGULACJI INSTALACJI
 - OSPRZĘT, ARMATURĘ I URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRODECNTA I ATESTÓW/DOPUSZCZEN. ODSTĘPSTWO UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBEDNE OTWOROWANIE
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY ZASILIĆ, WYPOSAŻYĆ W WYŁĄCZNIKI SERWISOWE ORAZ WYKONAĆ UKŁAD AUTOMATYKI UMOŻLIWIAJĄCY STEROWANIE NIMI.
 - WSZELKIE KOLIZJE ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE, KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ PRZEPROWADZIĆ NA BUDOWIE.
 - WSZELKIE ODSTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE W PRZĘŚCIACH MIĘDZY STREFAMI PRZECIWPOŻAROWYMI POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
 - URZĄDZENIA OXEN ZLOKALIZOWANE NA ISTNIEJĄCEJ SALI ZABEZPICZYĆ POPRZEC OBUDOWĘ (KŁATKĘ) Z DRUTÓW.
 - PODŁĄCZENIE SKROPLIN Z URZĄDZEŃ OXEN DO ISTNIEJĄCEGO PIONU KALIZACYJNEGO
 - NA ODPROWADZENIU SKROPLIN ZAMONTOWAĆ SYFON KULKOWY NP. PURUS

<div><div></div><div><div>M3KACZMAREK</div><div>pracownia projektowa</div></div></div> <div>m3kaczmarek sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732</div>			
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. DYWIZJI STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO		
ADRES INWESTYCJI:	Żytowiecko 46, 63-805 Żytowiecko, nr dz. 137		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCY BUDYNEK		
SKALA: 1:50	DATA: 09.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT: branża sanitarna	mgr inż. Jacek Mróz specjalność inst. sanitarne nr upr. WK/P/0391/POOS/17		W-2
			STR.